

LEGENDA GEOTECNICA
 unità geotecnica A
 unità geotecnica B
 unità geotecnica C

PARAMETRI INDICATIVI MEDI DEGLI ORIZZONTI GEOTECNICI:

	granulometria prevalente	da metri - a metri	Napoz medio (colp/piede) qc medio (Bergmann - kg/cm)	angolo attrito	coesione non drenata kPa	peso di volume kN/mc	modulo elastico/edometrico kPa
UNITA' GEOTECNICA A	sabbie p.c - 3	5	27°	0	17	12	
	ghiaie 3 - >8	5	28°	0	18	12	
UNITA' GEOTECNICA B	limi p.c - 2	2	26°	10	15	5	
	sabbie 2 - >10	7	30°	0	16	14	
UNITA' GEOTECNICA C	argille p.c - 1	4	20°	25	17	4	
	argille 1 - 3,5	60	26°	200	21	10	
	sabbie 3,5 - >10	70	31°	0	18	12	




COMUNE DI SOLARO
 Regione Lombardia - Provincia di Milano

il progettista: dott. geol. Marco Borghi
 Via Como 21, 20038 Solaro (MI)
 mail: marcoborghi.geologo@gmail.com
 pec: marcoborghi.geologo@pec.it

il sindaco: Nicola Moretti

l'assessorato all'urbanistica ed edilizia privata: Maurizio Luigi Castorino



il responsabile del procedimento: dott. arch. Marina Di Rienzo

carta di caratterizzazione geotecnica

data: dicembre 2022 scala 1: 5.000

**PIANO
 DI GOVERNO
 DEL TERRITORIO**

